

6. Veiligheidsaspecten Denk ook aan laatste minuut risico analyse (LMRA)!

Werkvergunning volledig ingevuld RIE en TRA geschikt voor werkzaamheden PBM's afgestemd op product in tank Noodplan aanwezig Weersomstandigheden geschikt voor sanering Materieel en middelen juist opgesteld (bovenwinds) Werkgebied op de juiste wijze afgezet Omgeving gecontroleerd op ontstekingsbronnen Let op verankering van (ondergrondse) tank Tankdak kan veilig betreden worden (geen aantasting) Hijsogen zijn veilig te gebruiken (geen aantasting) Veiligheidswacht opgesteld en geïnstrueerd	Toepassen vonkarm handgereedschap (bij < 0,6 mJ) Twee brandblussers ABC (6 kg) aanwezig EHBO-trommel met oogspoelfles aanwezig Blusdeken (180 x 120 cm) aanwezig Mangat is veilig te bereiken Toepassen tankladder (bij tankdiameter > 1,25 m.) Dampretoursysteem gekoppeld Alle leidingen losgekoppeld en afgedopt Installatie (ook elektrisch) buiten werking gesteld VGM-plan aanwezig Draaiboek aanwezig bij verontreinigde grond PBM's afgestemd op T/F-klasse van verontreiniging
---	--

Na invullen van hoofdstuk 6 "Veiligheidsaspecten" mag pas gestart worden met de tankwerkzaamheden!

7. Bodemonderzoek tankput (bij ondergrondse tank)

Grondonderzoek tankput uitgevoerd	Ja /	Nee /	Nvt*
Bodem tankput verontreinigd	Ja /	Nee*	
Melding aan bevoegd gezag	Ja /	Nee*	Datum:
Aanvullende eisen bevoegd gezag	Ja /	Nee*	(Eisen als bijlage toevoegen)

8. Afvoer van afvalstoffen

Afvoer afvalstoffen naar erkende verwerker/inzamelaar	Ja /	Nee*	Totaal afgevoerd:	m ³ / kg*
Naam verwerker / inzamelaar:			Afvalstroomnr.	
Plaats verwerker / inzamelaar:				
Af te voeren en gereinigde tank(s) voorzien van tankreinigingslabel(s)	Ja /	Nee*		
Afvoer tank(s) naar erkend tankverwerkingsbedrijf	Ja /	Nee*		
Afvoer verontreinigde grond naar erkende verwerker	Ja /	Nee*		
Naam verwerker:			Totaal afgevoerd:	m ³ / kg*
Plaats verwerker:			Afvalstroomnr.	

9. Opvullen tankput (bij ondergrondse tank)

Aanvulmateriaal schoon	Ja /	Nee*
Bewijs van oorsprong aanwezig	Ja /	Nee* (Bewijs als bijlage toevoegen)
Vulopeningen op tank afgedekt	Ja /	Nee / Nvt*
Tankput volledig opgevuld	Ja /	Nee*

10. Controle tankfundatie (bij bovengrondse tank)

Tankfundatie in orde (geen beschadigingen en/of verontreiniging)	Ja /	Nee*
Beschadigingen en/of verontreiniging gemeld aan opdrachtgever	Ja /	Nee*

